



कार्यालय कलेक्टर जिला सीहोर म.प्र.
Office Of District Collector, District Sehore M.P.
अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell
अनापत्ति प्रमाण पत्र
No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100001836/FNOC/COL/2021/0326
आवेदन की तिथि / Application Date : 19 July 2021 जावक की तिथि/Dispatch Date : 26 July 2021
आवेदक का नाम / LOI धारक का नाम : PRINCIPAL DEVMATA HR. SEC. SCHOOL NASRULLAGANJ
Applicant Name / LOI Holder
आवेदक का पता / Applicant Address : DEVMATA HIGHER SECONDARY SCHOOL GRAM – RALA
TAHSIL– NASRULLAGANJ , DIST – SEHORE M.P. 466331
अनापत्तिप्रमाण पत्र का प्रकार/Type of NOC : PROVISIONAL
अधिभोग का प्रकार / Type of Occupancy : Educational Building/ शैक्षणिक भवन
ईमारत का ऊंचाई / Building Height : 10 मीटर
भूमि/भवन का क्षेत्रफल : 4 एकड़
Plot/Building Area
सम्पत्ति का पता / Property Address : KHASRA NO. - 352, 353, 354 , P.H. - RALA , GRAM – RALA
TAHSIL– NASRULLAGANJ , DIST – SEHORE M.P. 466331
अग्नि प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित / Approved by Fire Authority :
टिप्पणी/ Remarks:

विषय:- PRINCIPAL DEVMATA HR. SEC. SCHOOL NASRULLAGANJ द्वारा Educational Building/ शैक्षणिक भवन, खसरा नंबर 352,353,354 पटवारी हल्का – राला ग्राम – राला तहसील – नसरुल्लागंज जिला सीहोर म.प्र. 466331 के 04 एकड़ क्षेत्रफल एवं 10 मी. ऊंचे Educational Building/ शैक्षणिक भवन हेतु "प्रोविजनल फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्रदाय करने के संबंध में ।

संदर्भ: आपका रिक्वेस्ट नम्बर 6100001836

विषयांतर्गत PRINCIPAL DEVMATA HR. SEC. SCHOOL NASRULLAGANJ द्वारा Educational Building/ शैक्षणिक भवन, खसरा नंबर 352,353,354 पटवारी हल्का – राला ग्राम – राला तहसील – नसरुल्लागंज जिला सीहोर म.प्र. 466331 के 04 एकड़ क्षेत्रफल एवं 10 मी. ऊंचे Educational Building/ शैक्षणिक भवन हेतु आवेदन प्राप्त हुआ है। आवेदन के साथ आवेदित भवन का फायर प्लान फायर कंसल्टेन्ट से तैयार (हस्ताक्षर सहित) प्रस्तुत किया गया है तथा अग्निसुरक्षा संबंधी निर्धारित 53 बिन्दुओं की जानकारी भी आर्किटेक्ट/इन्जीनियर के हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत की गई है।

परीक्षण अनुसार आवेदक को निम्नलिखित प्रावधान एवं शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा :-



कार्यालय कलेक्टर जिला सीहोर म.प्र.
Office Of District Collector, District Sehore M.P.
अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell
अनापत्ति प्रमाण पत्र
No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100001836/FNOC/COL/2021/0326

आवेदन की तिथि / Application Date : 19 July 2021 जावक की तिथि/Dispatch Date : 26 July 2021

आवेदक का नाम / LOI धारक का नाम : PRINCIPAL DEVMATA HR. SEC. SCHOOL NASRULLAGANJ

Applicant Name /LOI Holder

1. निम्नलिखित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था करना अनिवार्य होगा :-

1	Access.
2	Wet Riser.
3	Down Comer.
4	Hose Reel.
5	Automatic Sprinkler System.
6	Yard Hydrant.
7	U.G. Tank with Draw off Connection.
8	Terrace Tanks.
9	Fire Pump.
10	Terrace Pump.
11	First Aid Fire Fighting Appliances.
12	Pressurization System.
13	Auto Detection System.
14	Manual operated Electrical Fire Alarm System.
15	P.A. System with talk back facility.
16	Emergency Light.
17	Auto D.G. Set.
18	Illuminated Exit Sign.
19	Means of Escape.
20	Compartmentation.
21	MCB/ELCB.
22	Fireman Switch in Lift.
23	Hose Boxes with Delivery Hose and Branch.
24	Refuge Area.



कार्यालय कलेक्टर जिला सीहोर म.प्र.
Office Of District Collector, District Sehore M.P.

अग्नि शमन प्रकोष्ठ

Fire Cell

अनापत्ति प्रमाण पत्र

No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100001836/FNOC/COL/2021/0326
आवेदन की तिथि / Application Date : 19 July 2021 जावक की तिथि/Dispatch Date : 26 July 2021
आवेदक का नाम / LOI धारक का नाम : PRINCIPAL DEVMATA HR. SEC. SCHOOL NASRULLAGANJ
Applicant Name /LOI Holder

- उपरोक्त लिखित 24 बिन्दुओं में से आवश्यक अग्निशमन उपकरणों (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग-4, के टेबल 7 के प्रावधान अनुसार) को प्रस्तुत फायर प्लान अनुसार स्थापित करना, समस्त फस्ट एड एवं अन्य आवश्यक फायर फायटिंग (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग-4 अनुसार) व्यवस्था करना, भूमि विकास नियम, 2012 एवं निर्धारित आई.एस. मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।
- आवेदक को स्वीकृत अभिन्यास एवं भवन अनुज्ञा में निर्धारित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा और स्वीकृति से भिन्न निर्माण/उपयोग की सक्षम स्वीकृति लेने हेतु आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा। यह अनुज्ञा भवन अनुज्ञा में निर्धारित अवधि या 1 वर्ष की अवधि हेतु प्रभावशील रहेगी। यदि निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है, तो एन.बी.सी. 2016 में समय-समय पर किये गये संशोधन अनुसार कार्य करना बंधनकारी होगा।
- फायर वाहन के बाधा रहित आवागमन हेतु भवन के स्वीकृत मानचित्र अनुसार एम.ओ.एस. खुला रखना अनिवार्य होगा।
- आवेदक को प्रोविजनल फायर एनओसी में स्वीकृत फायर उपकरणों को स्थापित कर निर्माण पूर्ण होने की जानकारी प्रेषित करना अनिवार्य होगा, जिससे "अग्नि प्राधिकारी" द्वारा स्थल निरीक्षण करान के उपरान्त वैधानिक रूप से आवश्यक "अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र" जारी किया जा सके और तदोपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदक को अधिभोग अनुमति/लायसेंस प्रदाय किया जावेगा। आवेदक को स्वीकृत भवन अनुज्ञा अवधि में कार्य आवेदित मानचित्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने पर "अग्नि प्राधिकारी" को अवगत कराना अनिवार्य होगा अन्यथा प्रदाय की गई एनओसी निरस्त मान्य होगी।

Chandra
Mohan
Thakur

Digitally signed by
Chandra Mohan
Thakur
Date: 2021.07.26
14:33:00 +05'30'

कलेक्टर


Collector

जिला सीहोर मध्यप्रदेश

District Sehore, Madhya Pradesh


PRINCIPAL

DEV MATA HIGHER SECONDARY SCHOOL
RALA, NASRULLAGANJ
DIST. SEHORE (M.P.) 480331


MANAGER
DEV MATA HR. SEC. SCHOOL
RALA, NASRULLAGANJ